



LEGENDA:

- Oprawa EURO-PANEL 40W LED 5800 MICRO-FRM E 34 IP20/44 840-FAKKA NASTROPOWA
- Oprawa LUMPO CLEAN N LED 40W C950 7220 SHW E IP54/40
- Oprawa LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1800 E IP54 840
- Oprawa AMETST LED 40W 3000 PC E IP65 840
- Oprawa METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E L / L-1200
- Oprawa awaryjna UVCZ/2W/9/1/SA/AT/WH
- Oprawa awaryjna ETE/1W/9/1/SA/AT/WH

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować z rzeczownicą do spraw zabezpieczeń p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

**DOKUMENTACJA
ODBIOROWA**

[illegible]